

Eisen brandmeld- en ontruimingsinstallatie conform
BB2012
Artikel 6.20 en 6.23

art. 1a7 / 1b / 2a / 5a / 7a / 11c en 12 zijn van toepassing voor bouwwerken waarop op grond van artikel 1.5 van het bouwbesluit als gelijkwaardige oplossing een brandmeldinstallatie wordt toegepast.

	Gebruiks-oppervlakte:	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven meetniveau	Omvang van de bewaking volgens NEN2535	Doormelding volgens NEN2535	Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20 zesde lid (brandmeld)	Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.23 vierde lid (ontruiming)
	Groter dan (m ²)	Hoger dan (m)				
1 Woonfunctie						
a. Woonfunctie voor zorg						
1. Zorgclusterwoning voor zorg op afroep in woongebouw	---	---	Gedeeltelijk	ZC	---	---
2. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in woongebouw	---	---	Volledig	---	---	---
3. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in woongebouw	---	---	Gedeeltelijk	Ja, ZP	Ja ¹	Ja
4. Groepszorgwoning voor zorg op afspraak	---	---	Volledig	---	---	---
5. Groepszorgwoning voor zorg op afroep	---	---	Volledig	ZC	---	---
6. Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg	---	---	Volledig	Ja, ZP	Ja ¹	Ja
7. Andere woonfunctie voor zorg	---	---	---	---	---	---
b. Andere woonfunctie	---	---	---	---	---	---
				ZC: Doormelding naar een zorgcentrale		
				ZP: Doormelding naar een zusterpost		
2 Bijeenkomstfunctie						
a. Voor het aanschouwen van sport	---	---	---	---	---	---
b. Kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar	200	---	Volledig	---	---	---
	---	1,5	Volledig	Ja*	Ja ^{1*}	Ja*
c. Andere bijeenkomstfunctie	---	5	Gedeeltelijk	---	Ja ³	Ja
	---	50	Volledig	---	Ja ³	Ja
	500	---	Niet auto	---	---	---
	1000	---	Gedeeltelijk	---	Ja ³	Ja
	5000	---	Volledig	---	Ja ³	Ja
3 Celfunctie						
	---	---	Volledig	Ja	Ja ¹	Ja
4 Gezondheidszorgfunctie						
a. Gezondheidszorgfunctie met bedgebed	---	---	Volledig	Ja	Ja ¹	Ja
b. Andere gezondheidszorgfunctie	---	20	Niet auto	---	---	---
	---	50	Gedeeltelijk	Ja	Ja ¹	Ja
	---	4,1	Niet auto	---	---	---
	250	1,5	Niet auto	---	---	---
	500	---	Niet auto	---	---	---
5 Industriefunctie						
a. Lichte industriefunctie	---	---	---	---	---	---
b. Andere industriefunctie	---	20	Niet auto	---	---	---
	750	4,1	Niet auto	---	---	---
	1500	1,5	Niet auto	---	---	---
	2500	---	Niet auto	---	---	---
6 Kantoorfunctie						
	---	20	Niet auto	---	---	---
	---	50	Gedeeltelijk	---	Ja ³	Ja
	500	4,1	Niet auto	---	---	---
	750	1,5	Niet auto	---	---	---
	1500	-	Niet auto	---	---	---
7 Logiesfunctie						
a. Logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw	---	---	---	---	---	---
b. Logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met 24-uurs bewaking	250	---	Volledig	---	Ja ³	Ja
c. Logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24-uurs bewaking	---	1,5	Volledig	Ja	Ja ¹	Ja**
	250	---	Volledig	---	Ja ³	Ja**
8 Onderwijsfunctie						
	---	4,1	Niet auto	---	---	---
	---	50	Gedeeltelijk	---	Ja ³	Ja
	250	1,5	Niet auto	---	---	---
	500	---	Niet auto	---	---	---
9 Sportfunctie						
	---	4,1	Niet auto	---	---	---
	---	50	Gedeeltelijk	---	Ja ³	Ja
	500	1,5	Niet auto	---	---	---
	1000	---	Niet auto	---	---	---
10 Winkelfunctie						
	---	4,1	Niet auto	---	---	---
	---	50	Volledig	---	Ja ³	Ja
	500	1,5	Niet auto	---	---	---
	1000	---	Niet auto	---	---	---
	5000	13	Gedeeltelijk	---	Ja ³	Ja
	10000	---	Gedeeltelijk	---	Ja ³	Ja
	10000	13	Volledig	---	Ja ³	Ja

Eisen brandmeld- en ontruimingsinstallatie conform BB2012
Artikel 6.20 en 6.23

art. 1a7 / 1b / 2a / 5a / 7a / 11c en 12 zijn van toepassing voor bouwwerken waarop op grond van artikel 1.5 van het bouwbesluit als gelijkwaardige oplossing een brandmeldinstallatie wordt toegepast.

	Gebruiks-oppervlakte:	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven meetniveau	Omvang van de bewaking volgens NEN2535	Doormelding volgens NEN2535	Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20 zesde lid (brandmeld)	Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.23 vierde lid (ontruiming)
11 Overige gebruiksfunctie						
a. Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	---	1,5	Niet auto	---	---	---
	1000	---	Volledig	---	---	---
	2500	---	Volledig	---	Ja ³	Ja
b. Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	---	1,5	Niet auto	---	---	---
	---	1,3	Gedeeltelijk	---	---	---
	1000	---	Niet auto	---	---	---
	2500	---	Gedeeltelijk	---	Ja ³	Ja
c. Overige gebruiksfuncties	---	---	---	---	---	---
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	---	---	---	---	---	---

Bouwbesluit 2012

* - N.v.t. indien op genoemde hoogste vloer niet meer dan 6 opstelplaatsen voor bedden van kinderen zijn.

Regeling bouwbesluit 2012

Artikel 1.10 Geldigheidsduur Certificaat

1 - Geldigheidsduur inspectiecertificaat 1 jaar.

Geldt ook voor automatische brandblusinstallaties en rookbeheersingsinstallaties.

3 - Geldigheidsduur inspectiecertificaat 3 jaar.

Artikel 2.2 ontruiming

** Altijd totaalontruiming.

Artikel 5.4 Onderhoud NEN2654-1 BMI, zijn alleen de volgende artikelen van toepassing

- Artikel 5.3 met uitzondering van 5.3.6

- Artikel 5.4 t/m 5.7

Artikel 5.5 Onderhoud NEN2654-2 OAI, zijn alleen de volgende artikelen van toepassing

- Artikel 5.5 met uitzondering van 5.3.5

- Artikel 5.4, 5.5.3 en 5.6

Artikel 5.3a en 5.9a

- Bij de toepassing van NEN2535 en NEN2575 is het in die normen bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.

Welk Type ontruimingsinstallatie wordt voorgeschreven? (NEN 2575-1:2012)

